



FUNCIÓN	FASE	COLOR BASE
TENSIÓN	1	AMARILLO
CORRIENTE	1	AMARILLO-NEGRO
TENSIÓN	2	AZUL
CORRIENTE	2	AZUL-NEGRO
TENSIÓN	3	ROJO
CORRIENTE	3	ROJO-NEGRO
CIERRE DE SEÑALES	—	VERDE

NORMAS			
DENOMINACIÓN	MAT. PRIMA	PRUEB-MEC.	TEC-REC.
NTC	307		
NTC	359		
NTC	2447	1099	1099



CABLE MULTICONDUCTOR PARA EQUIPOS DE MEDIDA

ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
Ultima Revisión	OCT 2020	A.M.R.
NORMA	NMA 6-02	
REV. 1	HOJA	1 / 1