

**TIPOS DE ACOMETIDAS AÉREAS
CASO 1: ACOMETIDA AÉREA SOBRE EDIFICACIÓN**

ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
Ultima Revisión	OCT 2020	A.M.R.
NORMA	NMA 3-04	
REV. 1	HOJA	1 / 2


CASO 1: ACOMETIDA AÉREA SOBRE EDIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	LISTA DE MATERIALES	CÓDIGO SAP	OBSERVACIONES
CB	3	CINTA BANDIT DE 1/2"		
MPS1	1	CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDAS 1000V		
AMPL	1	AMARRA PLASTICA		
ACD	*	ALAMBRE COBRE CALIBRE 8AWG		
HCB	3	HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE 3/4"		
TA	2	TENSOR DE ACOMETIDAS		
WAC3C	3	CONECTOR DE PERFORACIÓN TIPO TORNILLO		
MEA	1	MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA 120V		
TGM	*	TUBERIA GALVANIZADA METÁLICA DE 3/4" (3)		
IT	1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		
ACA	*	ACOMETIDA CONCÉNTRICA DE ALUMINIO (3) SERIE 8000		
TPVC	*	TUBERIA PVC CONDUIT TIPO LIVIANO DE 1/2" (1)		
BPVC	1	BOQUILLA EN PVC 1/2"		
BG	1	BOQUILLA GALVANIZADA DE 3/4"		
CMM	1	CAJA DE MEDIDOR MONOFÁSICO		
WT	1	CONECTOR PARA VARILLA DE COPPERWELD DE 5/8" x 2.4mts		
N10	1	VARILLA DE COPPERWELD DE 5/8"		
CG	1	CAPACETE GALVANIZADO DE 3/4"		
PS1	1	PERCHA DE UN PUESTO		
CTC	*	CABLE TRENZADO DE COBRE 3X2 AWG		

NOTAS GENERALES

1. PARA CONEXIONES DE TIERRA A LA VISTA, UTILIZAR DUCTO GALVANIZADO DE 1/2"
2. LAS CANTIDADES DEPENDEN DEL NÚMERO DE ACOMETIDAS
3. (*) LA LONGITUD DE LA ACOMETIDA DEPENDE DE LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.
4. ALTURA MÍNIMA DE LA ACOMETIDA SOBRE EL NIVEL DE LA CALZADA O ACERA:
 - VÍA PÚBLICA SIN TRÁFICO DE CAMIONES Y TENSIÓN MENOR O IGUAL A 300 V 3,70 mts
 - VÍA PÚBLICA Y ZONAS DE PARQUEO CON TRÁFICO DE CAMIONES Y VEHÍCULOS PESADOS: 5,50 mts
 - ZONAS O ACERAS ACCESIBLES SÓLO A PEATONES, HASTA EL PUNTO DE ENTRADA DE LA ACOMETIDA Y/O HASTA EL PUNTO MÁS BAJO DEL BUCLE DE GOTEY Y TENSIÓN LIMITADA A 150 V DE TIERRA 3,00 mts

LISTA DE MATERIALES

	TIPOS DE ACOMETIDAS AÉREAS CASO 1: ACOMETIDA AÉREA SOBRE EDIFICACIÓN LISTA DE MATERIALES		FECHA	NOMBRE
		Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
	ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS	Ultima Revisión	OCT 2020	A.M.R.
		NORMA	NMA 3-04	
		REV. 1	HOJA	2 / 2