

NOTAS:
 CONJUNTO MB-01A: 13,2 KV
 CONJUNTO MC-01A: 34,5 KV

Para esquema de conexiones ver norma MA54



**CONJUNTOS MB-01A Y MC-01A
 MONTAJE DE EQUIPO DE MEDICIÓN POR MEDIA TENSIÓN
 MONTAJE EN MURETE**


ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
Última Revisión	OCT 2020	A.M.R.
NORMA	NMA 4-14	
REV. 1	HOJA	1 / 2

MONTAJE MEDICION MT EN MURETE

ITEM	CANTIDAD	LISTA DE MATERIALES	CÓDIGO SAP	OBSERVACIONES
A13A		CRUCETA DE ACERO DE 3 X 3 X 3/8 X 2.4m		
B1A		TORNAPUNTA "V" 48"		
C2		BANDA COPA DOBLE 6-3/4 - 7-1/2"		
CB		CINTA BANDIT DE 1/2"		
CB2		HEBILLA PARA CINTA BANDIT		
I5		TORNILLO MAQUINA DE 5/8" X 2"		
I17		TORNILLO AMAZON DOBLE 3/4" X 12"		
I20		TORNILLO DE CARRUAJE 5/8" X 1-1/2" CON TUERCA EXAGONAL		
I21		TORNILLO DE CARRUAJE 5/8" X 3-3/4" CON TUERCA EXAGONAL		
MC		CAJA CONTADOR		
TC		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 15kV - 34,5kV		
TP		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13.2kV - 34.5kV		
UC		CONDUCTOR DE COBRE SEMIDURO		
UC710		CABLE DE CONTROL 7 X 10		
WAC3C		CONECTOR TIPO CUÑA		
Y20		CONDUIT FLEXIBLE 01" (CORAZA AMERICANA)		
Y21		TERMINAL PARA CONDUIT FLEXIBLE Ø1"		
Y33		CONDULETA EN "T"		

LISTA DE MATERIALES

	CONJUNTOS MB-01A Y MC-01A MONTAJE DE EQUIPO DE MEDICIÓN POR MEDIA TENSIÓN MONTAJE EN MURETE - LISTA DE MATERIALES		FECHA	NOMBRE
		Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
		Última Revisión	OCT 2020	A.M.R.
	ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS	NORMA	NMA 4-14	
		REV. 1	HOJA	2 / 2